



---

**VS: Lausuntopyyntö: Poikkeamislupa - Hakalehdontie 148, 434-405-5-48**

---

**Från** Mikko Vainikka <mikko.vainikka@ksoy.fi>  
**Datum** Mån 2025-12-08 15:21  
**Till** Kaavoitus - Loviisan kaupunki <kaavoitus@loviisa.fi>

Hei,

kiitokset lausuntopyynnöstä.

Poikkeamislupa-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee meidän 110 kV voimajohto, Hagalundin sähköasema sekä 20 kV maakaapeleita, johdoista kartta liitteenä. Kymenlaakson Sähköverkko Oy:llä ei ole huomauttamista, mikäli seuraavat ehdot huomioidaan:

- Huomioidaan nykyiset sähköjohdot alueella. Johdoista liitekartta.
- Tilaaja vastaa rakentamisen aiheuttamista mahdollisista johtojen siirtokustannuksista.
- 110 kV voimajohdon ja Hagalundin sähköaseman läheisyydessä toimittaessa tulee KSOY:Itä pyytää risteämälausunto, jossa otetaan kantaa mm. siirtyviin vaarajännitteisiin. Risteämälausunto voidaan pyytää, kun alueelle rakennettavat rakenteet ja niiden paikat ovat selvillä. Karttaan on piirretty liittymiskaapelin reitti, joka alittaa meidän 110 kV voimajohdon ja tämän osalta tulee myös risteämälausunto pyytää.

-Mikko

Ystävällisin terveisin

---

**Mikko Vainikka**

Suunnitteluvastaava  
Puhelin: +358 5 7780 452  
Matkapuhelin: +358 40 9229 914

**Kymenlaakson Sähköverkko Oy**

PL 9, Yhdystie 7, 47201 Elimäki

[ksoy.fi](https://ksoy.fi) | [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Youtube](#)



---

**Lähtettäjä:** Kaavoitus - Loviisan kaupunki <kaavoitus@loviisa.fi>

**Lähetetty:** keskiviikko 26. marraskuuta 2025 9.44

**Vastaanottaja:** Mikko Vainikka <mikko.vainikka@ksoy.fi>; Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus <kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi>

**Kopio:** Maria Lindroos <maria.lindroos@loviisa.fi>; Pontus Edvinsson <pontus.edvinsson@loviisa.fi>

**Aihe:** Lausuntopyyntö: Poikkeamislupa - Hakalehdontie 148, 434-405-5-48

Hei,