

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokous 5.5.2026

~~Pykälä 10~~ Asia numero 10

Rakennuslupa 2026-35 Nova Complex (Finland) Holdco Oy

Perustelu:

Jätin eriävän mielipiteen, koska koen ettei minulla ollut riittävästi tietoa tehdäkseen päätöstä rakennusluvan hyväksymisestä.

Huoli datakeskuksen vaikutuksesta sähkön riittävyyteen, hintaan ja sähköverkkojen kantokykyyn vaatii mielestäni avointa keskustelua ja tietojen vaihtoa, jotta fyysiset keskuksat ja niiden rakennuslupaprosessi on helpompi hahmottaa. En saanut kaikkiin kysymyksiini vastausta. Myös datakeskuksissa syntyvän hukkalämmön hyödyntämisen mahdollisuudet jäivät lupahakemuksessa käsittelemättä.

**Hakija ei ollut antanut datakeskushankkeen suunniteltua tehontarvetta lautakunnan jäsenille.** Energiatehokkuslain mukaan hukkalämpöä pitää hyödyntää yli 1 MW:n datakeskuksissa (<https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/2014/1429>).

Lain mukaan vaihtoehtona hukkalämmön hyödyntämiselle investoijan pitää osoittaa Energiavirastostolle hyöty- kustannuslaskelmalla, ettei se ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista. Kun tehon tarvetta ei tiedetty, ei kumpaakaan vaihtoehtoa ollut esitelty. Hukkalämmön hyödyntämisen vaatimat rakenteet olisivat mielestäni vaikuttaneet rakennuslupa-asiakirjoihin.

Anne Penninkangas

Lapinjärvi