



Lovisa stad
Miljövården

**UTLÅTANDE MED ANLEDNING
AV GENMÄLE
19.5.2025**

Tillsynsobjektnummer
434-2014-47

Lovisa stad /
infrastrukturchefen
pekka.stenius@loviisa.fi

Ärende Åtgärder på Skeppsbrons distributionsstation / Utlåtande om genmäle av verksamhetsidkaren

Referens Uppmaning och hörande 22.11.2024
Verksamhetsidkarens genmäle 30.4.2025

Bakgrund:

Bränsledistributionsstationsverksamheten på Skeppsbron fyller inte miljöskyddskraven för distributionsstationer av flytande bränslen. Åtgärder som krävts inom ramen för tillsynen har inte vidtagits. Tillsynsmyndigheten har av denna orsak 22.11.2024 uppmanat verksamhetsidkaren att vidta de krävda åtgärderna senast 30.4.2025.

Åtgärderna är de följande:

- att förse cisternerna med automatiska mätinstrument för cisternens innehållsmängd
- att platsen där cisternerna fylls ska beläggas eller marken på annat sätt skyddas så att bränslestänk inte förorenar marken
- att en skyddsbassäng installeras
- att platsen för utrustning för initialsläckning och bekämpning märks ut
- att det görs en utredning av läget för rörsystemet och av att kraven som gäller rörsystemet fylls
- att uppgift om läget för slutningsventiler ges (nu finns det inte ens uppgift om att slutningsventil överhuvudtaget existerar).

Verksamhetsidkaren meddelade i sitt genmäle 30.4.2025 följande:

Vi är medvetna om att nuläget för Skeppsbrons distributionsstation inte till alla delar uppfyller kraven i den gällande miljöskyddslagstiftningen och de gällande miljöskyddsförordningarna.

Vi ansöker om tilläggstid till 30.4.2026 för vidtagande av åtgärderna.

Vi har nu färdigställt en plan för hur stationen kommer att istandsättas. Ortek Oy uppgjorde planen.

Syftet är att vidta reparationsåtgärderna på hösten 2025, men vi vill förbereda oss på det att om det uppkommer svårigheter på tillgängligheten av entreprenörer eller att vintern överraskar att reparationerna kan flyttas till våren 2026.

Vårt syfte är att förnyandet av distributionsstationen genomförs kontrollerat, säkert och i enlighet med alla gällande föreskrifter samt så att reparationerna utförs utanför båtsäsongen.

Vid behov levererar vi separat tilläggsinformation om planerna och tidtabellerna.

Miljövärdsinspektörens utlåtande:

Verksamhetsidkaren beviljas tilläggstid till 30.4.2026 för vidtagandet av åtgärderna, dock så att

- **platsen för utrustning för initialsläckning och bekämpning märks ut utan dröjsmål, dock senast 30.5.2025**
- **läget för stängningsventilen säkerställs och att man meddelar miljövärdsinspektören om ärendet senast 30.5.2025.**

Planen och tidtabellen för åtgärderna inlämnades till miljövärdsinspektören 19.5.2025. Den framförda planen täcker de krävda åtgärderna. I planen har man dessutom berett sig på en grundläggande renovering av distributionsstationen, vilken, om den realiserar, innebär att stationens alla konstruktioner förnyas (även cisternerna). Verksamhetsidkaren har ansett det vara förnuftigt att grundligt och på en gång förnya konstruktionerna.

Om de krävda åtgärderna inte vidtas i enlighet med tidtabellen som gavs i genmålet, överförs ärendet till behandling av miljövärdsmyndigheten till vars behörighet användningen av administrativa tvångsmedel hör. Avbrytande av verksamheten är då inte uteslutet.

Motiveringar:

De motiveringar som verksamhetsidkaren framfört om behovet på tilläggstid är motiverade för att iståndsättningsåtgärderna skulle kunna vidtas på ett kontrollerat sätt. Planen som utarbetats för åtgärderna och tidtabellen som reserverats för dem har inlämnats till miljövärdsinspektören. Arbetena på objektet kan inledas 15.9.2025 och arbetet ska vara slutfört senast 30.4.2026. De framförda åtgärderna och för dem planerade tidtabellen för genomförande är godtagbara.

De brister som konstaterats i distributionsstationen bidrar inte till akut risk för förorening av miljön, varför distributionsverksamheten sålunda kan fortsätta ännu över båtsäsongen 2025. Förutsättningen är dock att platsen för utrustning för initialsläckning och bekämpning märks ut och läget för stängningsventilen säkerställs i enlighet med ovanstående tidtabell. Iståndsättningen har i princip planerats för hösten 2025. Verksamhetsidkaren har förbundit sig att vidta åtgärderna senast 30.4.2026 ifall det kommer sådana ändringar i höstens tidtabell som beror på andra aktörer.

Med dessa motiveringar kan verksamhetsidkaren beviljas den tilläggstid som begärts.

Denna handling är undertecknad i systemet 19.5.2025

Maud Östman

Miljövärdsinspektör

Distributions: Pekka Stenius, pekka.stenius@loviisa.fi

Johan Lindholm-Roms, johan.lindholm-roms@loviisa.fi