



VS: Lausuntopyyntö: Poikkeamislupa - Hakalehdontie 148, 434-405-5-48

Från Mikko Vainikka <mikko.vainikka@ksoy.fi>

Datum Mån 2025-12-08 15:21

Till Kaavoitus - Loviisan kaupunki <kaavoitus@loviisa.fi>

Hei,

kiitokset lausuntopyynnöstä.

Poikkeamislupa-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee meidän 110 kV voimajohto, Hagalundin sähköasema sekä 20 kV maakaapeleita, johdoista kartta liitteenä. Kymenlaakson Sähköverkko Oy:llä ei ole huomauttamista, mikäli seuraavat ehdot huomioidaan:

- Huomioidaan nykyiset sähköjohdot alueella. Johdoista liitekartta.
- Tilaaja vastaa rakentamisen aiheuttamista mahdollisista johtojen siirtokustannuksista.
- 110 kV voimajohdon ja Hagalundin sähköaseman läheisyydessä toimittaessa tulee KSOY:ltä pyytää risteämälausunto, jossa otetaan kantaa mm. siirtyviin vaarajännitteisiin. Risteämälausunto voidaan pyytää, kun alueelle rakennettavat rakenteet ja niiden paikat ovat selvillä. Karttaan on piirretty liittymiskaapelin reitti, joka alittaa meidän 110 kV voimajohdon ja tämän osalta tulee myös risteämälausunto pyytää.

-Mikko

Ystävällisin terveisin

Mikko Vainikka

Suunnitteluvastaava

Puhelin: +358 5 7780 452

Matkapuhelin: +358 40 9229 914

Kymenlaakson Sähköverkko Oy

PL 9, Yhdystie 7, 47201 Elimäki

ksoy.fi | [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Youtube](#)



Arki virtaa.

Lähetäjä: Kaavoitus - Loviisan kaupunki <kaavoitus@loviisa.fi>

Lähetetty: keskiviikko 26. marraskuuta 2025 9.44

Vastaanottaja: Mikko Vainikka <mikko.vainikka@ksoy.fi>; Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus <kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi>

Kopio: Maria Lindroos <maria.lindroos@loviisa.fi>; Pontus Edvinsson <pontus.edvinsson@loviisa.fi>

Aihe: Lausuntopyyntö: Poikkeamislupa - Hakalehdontie 148, 434-405-5-48

Hei,