

Byggnads- och miljönämndens sammanträde 5.5.2026

Ärende nummer 10

Bygglov 2026-35, Nova Complex (Finland) Holdco Oy

Motivering:

Jag anmälde avvikande mening eftersom jag upplever att jag inte hade tillräckligt med information för att fatta ett beslut om att godkänna bygglovet.

Oron över datacentralens inverkan på hur elen räcker till, elpriset och elnätens kapacitet kräver enligt min mening en öppen diskussion och informationsutbyte, så att det blir lättare att få grepp om de fysiska anläggningarna och bygglovsprocessen för dem. Jag fick inte svar på alla mina frågor. Möjligheterna att ta till vara spillvärmen från datacentralerna behandlades inte heller i tillståndsansökan.

Den sökande hade inte gett nämndens ledamöter uppgifter om det planerade effektbehovet för datacentralprojektet. Enligt energieffektivitetslagen ska spillvärme tas till vara i datacentraler på över 1 MW (<https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/2014/1429?language=swe>).

Som ett alternativ till tillvaratagande av spillvärme ska investeraren enligt lagen påvisa för Energimyndigheten med en kostnadsnyttoanalys att tillvaratagande inte är tekniskt eller ekonomiskt genomförbart. Eftersom effektbehovet inte var känt, presenterades ingetdera av alternativen. De konstruktioner som krävs för tillvaratagande av spillvärme skulle enligt min mening ha påverkat bygglovshandlingarna.

Anne Penninkangas

Lappträsk